


No.	項 目		仕 様
1	処理方式		嫌気濾床・生物濾過方式
2	処理対象人員		8人
3	日平均汚水量		1.6 m ³ /日
4	流入水質		BOD 200mg/L 以下 S S 160mg/L 以下
5	放流水質		BOD 20mg/L 以下 (日平均) S S 15mg/L 以下 (日平均) 大腸菌群数3,000個/cm ³ 以下 (日平均)
6	有効容量	6.1 嫌気濾床槽第1室	1.797 m ³
		6.2 嫌気濾床槽第2室	0.917 m ³
		6.3 生物濾過槽	0.543 m ³
		6.4 処理水槽	0.210 m ³
		6.5 消毒槽	0.021 m ³
		6.6 合計	3.488 m ³
7	質量		340 kg
8	空容量		4.32 m ³
9	プロワ (MB-80WTE)		80L/分 57WX準相00V 定格電流 1.1A(通常運転時) 電磁弁内蔵タイマー付 吐出口3A2口型1台 コード長1.5m



- 注記) 1. 湧水仕様時は浮上防止用金具（オプション）を取付けてください。
2. 基礎スラブの（ ）※の寸法は湧水使用時の寸法です。
3. プロフは仕様が異なる場合があります。
4. 質量、空容量は概算値です。

製 図	クマガヤ	04-09-30	第 三 角 法		品名 小規模合併処理浄化槽 8人槽構造図(KGR2-8) (土埋め 標準仕様)
審 査	オオスマ	04-09-30	入 庫	尺 度	
承 認	フルイチ	04-09-30	04-09-30 庫	1 : 30	
株式会社日立ハウステック			起絵図書 YUC 200808 △		